Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип,марка, обозначение документа,опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Един. измер.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примеч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
ADT	1.1. Шкаф навесной автоматического	OSLK-2.5-09		ООО	К-Т	1	37	
	управления и диспетчеризации			"Росэкострой"				
2ШУ	1.2. Шкаф управления насосом	Control LC 108.400.3.1x59A SD-II	96913369	"Grundfos"	К-Т	1	10	
	подачи воды на промывку фильтров			(495)737-30-00				
	Габариты 460x340x162							
3ШУ	1.3. Шкаф управления насосом	Control LC 108.400.3.1x5A DOL-ll	96913361	"Grundfos"	К-Т	1	6	
	подачи воды в баки реагента			(495)737-30-00				
	Габариты 460x340x162							
1UZ	1.4. Преобразователь частоты	EI-9011-015H		Веспер	К-Т	1	6,6	С модулем
	Габариты 138x278x180			(495)258-00-49				Profibus-DP

См. том 7.7. часть 13 стр.32

Изм.	Кол.у	Лист	Док.	Подпись	Дата
					2009г
Выполнил		Лаврентьев			
Нач. отд.		Федоров			

16-ГК/08-1.00С.2-029/09-ПРО-4-АТХ.С

Очистные сооружения поверхностного стока в составе разработки проектной документации на строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)

Очистные сооружения поверхностного стока накопительного типа производительностью 20м3/час. Пусковой комплекс 1

стадия	лист	листов
П	1	3

Спецификация оборудования и материалов

ООО "Росэкострой"

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип,марка, обозначение документа,опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Един. измер.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примеч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PS	1.7. Расходомер СИМАГ-11	СИМАГ11-80РСК000011Т		Геолинк	К-Т	1		
				(495)380-1682				
5ШУ	1.8. Шкаф управления воздуходувкой			ООО	К-Т	1		
				"Спецстроймашина"				
				(495)745-40-10				
	Изделия							
	2.1. Кронштейн для крепления		96003338	"Grundfos"	К-Т	3		
	поплавкового выключателя			(495)737-30-00				
SQ	2.2. Концевой выключатель	L5K13MIM311	A5403	МПО	К-Т	1		
SA	2.3. Тумблер	MA111	A6520	"Электромонтаж"	К-Т	1		
				(495)795-37-75				
HA	2.4. Светозвуковая сирена	SAS-87-24V		"Спецэлсервис"	К-Т	1		
				(495)585-80-59				
PT	2.5. Датчик давления	DMP 331		"BD Sensors"	К-Т	1		
				(495)380-16-83				
LE-L	2.6. Поплавковый выключатель		96003332	"Grundfos"	К-Т	5		
				(495)737-30-00				
LE-L	2.7. Поплавковый датчик уровня	ПДУ-1.1		"ОВЕН"	К-Т	6		
				(495)221-60-64				

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип,марка, обозначение документа,опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Един. измер.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примеч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы							
	Кабель контрольный, с медными	КВВГнг						
	жилами, нераспространяющий горение.							
	3.1. Сеч. 4х1.5		П4741	МПО	м	396	0,138	
	3.2. Сеч. 7х1.5		П4743	"Электромонтаж"	м	20	0,205	
	3.3. Сеч. 4х0.75		П4594	(495)795-37-75	м	10		
	Кабель симметричный для интерфейса							
	RS-485.			МПО				
	3.4. Сеч. 1х2х0.6	КИПЭВ	П1474	"Электромонтаж"	м	86	0,04	
				(495)795-37-75				
	3.5. Жесткая гладкая труба из	"Экспресс 4/6"	63920	ЗАО "DKC"	м	15		
	ПВХ-пластика			(495)916-52-62				
	3.6. Гибкая армированная труба из	"Экспресс 4/6"	57012	ЗАО "DKC"	м	42		
	ПВХ-пластика			(495)916-52-62				
	3.8. Короб металлический прямой,	У1106		"СЗ ЭМИ"	шт.	1	14,10	
	ТУ36-2158-81, 50х100х3000мм			8(846)9926787				
	3.9. Короб металлический прямой,	У1105		"СЗ ЭМИ"	шт.	1	9,8	
	ТУ36-2158-81, 50х100х2000мм			8(846)9926787				
	3.10. Короб металлический	У1110		"СЗ ЭМИ"	шт.	1	3,70	
	тройниковый, 50х100мм			8(846)9926787				
	3.11. Короб угловой	У1109		"СЗ ЭМИ"	шт.	1	2,30	
	горизонтальный, 50х100мм			8(846)9926787				
	3.12. Скоба для крепления короба.	У1059 УТ1,5		"СЗ ЭМИ"	шт.	10	0,05	
				8(846)9926787				