Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип,марка, обозначение документа,опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Един. измер.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примеч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
ADT	1.1. Шкаф навесной автоматического	OSLK-2.5-09		ООО	К-Т	1	37	
	управления и диспетчеризации			"Росэкострой"				
2ШУ	1.2. Шкаф управления насосом	Control LC 108.400.3.1x23A DOL-II	96913365	"Grundfos"	К-Т	1	6	
	подачи воды на промывку фильтров			(495)737-30-00				
	Габариты 460x340x162							
3ШУ	1.3. Шкаф управления насосом	Control LC 108.230.1.1x12A DOL-II	96913359	"Grundfos"	К-Т	1	6	
	подачи воды в баки реагента			(495)737-30-00				
	Габариты 460x340x162							
1UZ	1.4. Преобразователь частоты	EI-9011-003H		Веспер	К-Т	1	4	С модулем
	Габариты 138x278x180			(495)258-00-49				Profibus-DP
PS	1.5. Расходомер СИМАГ-11	СИМАГ11-32СК000011Т		Геолинк	К-Т	1		
				(495)380-1682				
6KM	1.6. Пускатель	ПМ 12-010220	A4018	МПО	К-Т	1		
				"Электромонтаж"				
				(495)795-37-75				

См. том 7.7. часть 13 стр.6

Изм.	Кол.у	Лист	Док.	Подпись	Дата
					2009г
Выполнил		Лаврентьев			
Нач. отд.		Федоров			

16-ГК/08-1.ООС-2.029/09-ПРО-1-АТХ.С

Очистные сооружения поверхностного стока в составе разработки проектной документации на строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)

Очистные сооружения поверхностного стока накопительного типа. Производительность 2,5 м3/час Пусковой комплекс 1

стадия	лист	листов
П	1	3

Спецификация оборудования и материалов

ООО "Росэкострой"

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип,марка, обозначение документа,опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Един. измер.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примеч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Изделия							
	2.1. Кронштейн для крепления		96003338	"Grundfos"	К-Т	3		
	поплавкового выключателя			(495)737-30-00				
SQ	2.2. Концевой выключатель	L5K13MIM311	A5403	МПО	К-Т	1		
SA	2.3. Тумблер	MA111	A6520	"Электромонтаж"	К-Т	1		
				(495)795-37-75				
HA	2.4. Светозвуковая сирена	SAS-87-24V		"Спецэлсервис"	К-Т	1		
				(495)585-80-59				
PT	2.5. Датчик давления	DMP 331		"BD Sensors"	К-Т	1		
				(495)380-16-83				
LE-L	2.6. Поплавковый выключатель		96003332	"Grundfos"	К-Т	5		
				(495)737-30-00				
LE-L	2.7. Поплавковый датчик уровня	ПДУ-1.1		"ОВЕН"	К-Т	6		
				(495)221-60-64				

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип,марка, обозначение документа,опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Един. измер.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примеч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы							
	Кабель контрольный, с медными	КВВГнг						
	жилами, нераспространяющий горение.							
	3.1. Сеч. 4х1.5		П4741	МПО	м	300	0,138	
	3.2. Сеч. 7х1.5		П4743	"Электромонтаж"	м	5	0,205	
	Кабель симметричный для интерфейса			(495)795-37-75				
	RS-485.			МПО				
	3.3. Сеч. 1х2х0.6	КИПЭВ	П1474	"Электромонтаж"	м	55	0,04	
				(495)795-37-75				
	3.4. Жесткая гладкая труба из	"Экспресс 4/6"	63920	ЗАО "DKC"	м	15		
	ПВХ-пластика			(495)916-52-62				
	3.5. Гибкая армированная труба из	"Экспресс 4/6"	57012	ЗАО "DKC"	м	30		
	ПВХ-пластика			(495)916-52-62				